



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2100 - 0069

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 28.06.2021 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

**TS EN 1634-1:2014+A1:2018**

**“ANTHAVEN-RADISSON HOTEL / ODA GİRİŞ KAPISI”**  
TEK KANATLI AHŞAP KAPI

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan.	<b>E30, EI<sub>2</sub>30, EI<sub>1</sub>30</b>
Çalışma yönü: Aleve doğru açılan.	<b>E30, EI<sub>2</sub>30, EI<sub>1</sub>30</b>

Piyasaya süren firma : AHŞAP ÜRÜN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
Emek Mah. Sıvat Cad. No.7 Sancaktepe,  
İstanbul/TÜRKİYE

Üretici firma : AHŞAP ÜRÜN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
Emek Mah. Sıvat Cad. No.7 Sancaktepe,  
İstanbul/TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
30.06.2021

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-21-098 numaralı raporda tanımlanmıştır.

